



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU RHÔNE



Service d'incendie et de secours
du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Lyon, le 19 mars 2015

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement défense extérieure contre l'incendie

Monsieur le maire
Hôtel de ville
69700 LOIRE SUR RHÔNE

Affaire suivie par :
Capitaine Patrick TOUSSAINT/NR
Réf : 071 15 03 19
Tél : 04 72 84 38 84
Télécopie : 04 72 84 50 77
Courriel : gdeci@sdmis.fr

Objet : LOIRE SUR RHÔNE - Défense extérieure contre l'incendie
visite périodique des points d'eau incendie à l'usage des sapeurs-pompier

PJ : 5 comptes rendus de visite

Monsieur le maire,

Je vous prie de trouver, ci-joint, les résultats des reconnaissances opérationnelles effectuées par les sapeurs-pompier de la caserne de Givors.

Ces contrôles portent essentiellement sur l'accessibilité, la signalisation et la disponibilité des points d'eau et concernent 57 poteaux d'incendie sur les 61 de votre commune.

Lorsque des dysfonctionnements sont constatés, il vous appartient d'assurer le plus rapidement possible la remise en état des installations défectueuses, en commençant par les anomalies les plus graves (celles qui peuvent rendre ces points d'eau inutilisables par les sapeurs-pompier).

Afin de pouvoir mettre à jour nos atlas d'intervention, je vous remercie de bien vouloir me transmettre les principales caractéristiques techniques des PI n°34, 35, 764, 765, 1096, 1099, 1100, 1101, 1456, 1457, 1458 et 1459 (type d'appareil, diamètre canalisation, débit maximum à 1 bar, pression statique du réseau).

Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mes salutations distinguées.

Le directeur départemental et métropolitain adjoint
des services d'incendie et de secours,

Colonel Bertrand KAISER

Copie à : . Groupement Sud-Ouest
. Caserne de Givors
. SDEI Sérézin-du-Rhône



Groupement : SUD OUEST.....

CI : GIVORS

DATE :

578E

Commune de

Tournée n°

**COMPTE RENDU DE
VISITE DE POINTS D'EAU**

Secteur CTA Rhône
Courrier arrivé

20 JAN. 2015

LOIRE SUR RHONE

DPOS/GDECI

1/4(14 PI)

Numéro	Nature	Prises	Débit m ³ /h	Emplacement	Pannes et anomalies
1	PI 100	1x100 - 2x65	96	Rue du magasin – Angle RN86	RAS
39	PI 100	1x100 - 2x65	120	Rue du magasin	RAS
33	PI 100	1x100 - 2x65	204	Rue du 8 mai 1945	RAS
36	PI 150	2x100 - 1x65	258	Rue du 8 mai 1945	RAS
32	PI 100	2x65 - 1x100	174	Rue du 8 mai 1945 (Résidence)le grd gravier	PAS DE COUVERCLE
30	PI 100	2x65 - 1x100	< 36	Rue de la boulardière	RAS
29	PI 100	2x65 - 1x100	252	Rue 8 mai 1945-Angle ch. Freyssinet	RAS
20	PI 100	2x65 - 1x100	102	Rue du Savot	RAS
47	PI 100	2x65 - 1x100	120	Chemin de la planche	RAS
15	PI 100	2x65 - 1x100	234	Rue du haut – Montée des Pérouzes	RAS
14	PI 100	2x65 - 1x100	144	Rue Edmond Cinquin	RAS
5	PI 100	2x65 - 1x100	240	Rue Léonard Burlat-Angle E.Cinquin	RAS
3	PI 100	2x65 - 1x100	126	RN86 Angle Léonard Burlat	RAS
2	PI 100	2x65 - 1x100	138	RN86 Face centrale EDF	RAS

Observations concernant le secteur : sens de circulation, constructions nouvelles... :

PARTICIPANTS ; BAILLY MABY.



Groupement : Sud ouest

CI : GIVORS

DATE

**COMPTE RENDU DE
VISITE DE POINTS D'EAU**

Secteur CTA Rhône

Commune de

LOIRE SUR/RHONE

Tournée n

2/4(15 PI)

Numéro	Nature	Prises	Débit m ³ /h	Emplacement	Pannes et anomalies
6	PI 100	2x65/100	160	Place de la Libération	RAS
4	PI 100	2x65/100	160	11 RN86	RAS
	PI 100			Rue P. Satre / RN 86	RAS
7	PI 100	2x65/100	90	53 RN86 (Beaucaire)	RAS
9	PI 150	2x65/100	155	Rue de la Roche Moussy	RAS
8	PI 100	2x65/100	150	RN86, arrêt cars la Roche Moussy	RAS
10	PI 100	2x65/100	170	32 rue du Perrin	RAS
43	PI 100	2x65/100	60	Montée de la Moussière /rue du Siffet	MANQUE NUMERO
31	PI 100	2x65/100	170	13 rue du Perrin	RAS
12	PI 100	2x65/100	20	24 rue du 11 novembre	RAS
18	PI 100	2x65/100	150	Coursière du Charnoud Rue des martinières Rue Pierre sartre	RAS
17	PI 100	2x65/100	140	Rue de l'église – Angle rue du haut	RAS
16	PI 100	2x65/100	170	18 rue du haut	RAS
Observations concernant le secteur : sens de circulation, constructions nouvelles...					

Commune de **LOIRE SUR/RHONE**Tournée n **2/4(14 PI)**

5	PI 100	2x65/100	170	Restaurant scolaire Le Drevet	RAS
40	PI 100	2x65/100	150	SUR PARKING	RAS
19	PI 100	2x65/100	120	Rue Charnoud	RAS
13.	PI 100	2x65/100	150	Angle E. Flachy, rue du 11 nov.	RAS
Observations concernant le secteur : sens de circulation, constructions nouvelles...					

PARTICIPANTS :DRID .VERNEY



Groupelement : SUD OUEST.....

CI : GIVORS.....

DATE :

**COMPTE RENDU DE
VISITE DE POINTS D'EAU**

Secteur CTA Rhône

Commune de

LOIRE SUR/RHONÉ

Tournée n°

3/4(13 PI)

Numéro	Nature	Prises	Débit m ³ /h sens Vi.	Emplacement	Pannes et anomalies
21	PI 100	100+2x65	1	Le Moriat (bas de la descente)	RAS
1100	PI 70	65+2x40	2	Lieu dit Polaine	RAS
1099	PI 100	100+2x65	3	Lieu dit Le Fatigue	RAS
1101	PI70			Lieu dit Le Fatigue	RAS
20	PI 100	100+2x65	6	Coursière du Giroud – rue du Rousset	RAS
22	PI 70	1x65	7	D45 rue du Rousset	RAS
27	PI 70	1x65	13	Le Marne dans virage	RAS
23	PI 100	100+2x65	8	D45 face à la coursière du Rousset	RAS
26	PI 100	100+2x65	4	Chemin des Marauds	RAS
11	PI 100	100+2x65	5	Allée du Suchet	RAS
44	PI 100	100+2x65	9	RD45 chemin de Berlingat	RAS Manque bouchon de 70
1459	PI 70	1x65	10	Lieu dit Colombier	RAS
1458	PI 70	1x65	11	Lieu dit Pacalon	RAS
1457	PI 100	100+2x65	12	Lieu dit Sorillot	RAS

Observations concernant le secteur : sens de circulation, constructions nouvelles... :

PARTICIPANTS : VERNEY/RICHEMENT

DIRECTION DE LA PREVENTION
ET DE L'ORGANISATION DES SECOURS
GROUPEMENT ANALYSE ET COUVERTURE DES RISQUES
BUREAU HYDRAULIQUE/VOIRIE

ADRESSE POSTALE : 146 RUE PIERRE CORNEILLE 69426 LYON CEDEX 03



Groupement : SUD OUEST.....
CI : GIVORS.....
DATE :

**COMPTE RENDU DE
VISITE DE POINTS D'EAU
Secteur CTA Rhône**

Commune de

LOIRE SUR/RHONE

Tournée n°

4/4(12 PI)

Numéro	Nature	Prises	Débit m ³ /h	Emplacement	Pannes et anomalies
25	PI 100	100/2X65	204	Devant CHEP, rue de Bourgogne	RAS
37	PI 150	2X100/65	222	Devant GEODIS, rue de Savoie	RAS
	PI 100	100/2X65		PI à l'intérieur GEODIS rue de Savoie	RAS
38	PI 150	2X100/65	192	Face Solitram, rue de Savoie	RAS
41	PI 150	2X100/65	222	ZP devant DHL, rue de Provence	RAS
45	PI 100	100/2X65	180	ZP devant DHL, rue de Provence	RAS
46	PI 100	100/2X65	186	ZP devant DHL, rue de Provence	RAS
48	PI	2 X100/65		Rue de Bourgogne	RAS
35	PI	2 X100/65		Rue de Bourgogne	MANQUE BOUCHON DE 65
34	PI	2 x 100/65		Rue de Bourgogne	RAS
13	PI	100/2 X65		Rue de E. Flachy angle rue du centre	RAS
28	PI	100/2 X65		Rue du Marne vers le Cimetière	RAS
Observations concernant le secteur : sens de circulation, constructions nouvelles... :					

PARTICIPANTS : -RICHEMONT T VERNEY A